



Informationen zu Kontrollintervallen von Flüssiggasanlagen

Ausgangslage

Flüssiggasanlagen als Grillgeräte, Backofen, Kühlschränke oder Warmwassererzeuger sind weit verbreitet und vor allem auf Fahrzeugen, Schiffen und Veranstaltungen beliebt.

Leider ereignen sich immer wieder schwere Unfälle bei der Verwendung von Flüssiggas. Die häufigsten Unfallursachen sind unsachgemässer Betrieb und mangelhafte Wartung. Regelmässige Gaskontrollen schützen aber nicht nur die Benutzer des Wohnmobils, Wohnwagens oder Schiffes, sondern auch die Nachbarn auf dem Campingplatz oder die Festteilnehmer.

Eine regelmässige Überprüfung der Sicherheit von Flüssiggasanlagen ist daher notwendig und sinnvoll.

Kontrollintervalle

Bis 2016 war eine Prüfung der Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen alle 5 Jahre empfohlen, bei Schiffen alle 6 Jahre verlangt.

Mit der neuen EKAS-Richtlinie 6517 Flüssiggas wird neu ein dreijähriges Kontrollintervall für Fahrzeuge und Schiffe sowie **ein einjähriges Kontrollintervall für Gasgeräte, die an Veranstaltungen eingesetzt werden**, festgelegt.



Fragen? Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie umfassend und kompetent.